

DIVISIÓN DE LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Ref. Cliente.....: **PISCINA MUNICIPAL ICOD**

Fecha Recog. Muestra: JULIO 2010

Fecha Análisis: JULIO 2010

POTABLE

Analítica fisicoquímica conforme al **DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por lo que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.**

DETERMINACIÓN FISICO QUIMICA

Parámetro	Resultado	Método Analítico	Valor Límite
Ácido Isocianúrico	mg/L 0	E. Fotometría	100
Cobre	mg/L 0	Fotometría	2
Cloro Libre	mg/L 0.50	DPD	0,8 – 3 ppm
Cloro combinado	mg/L 0.09	E. Fotometría	0,6
Bromo total	mg/L -	DPD	2-3
Biguanidas	mg/L -	Establecido por el fabricante	25-50
Ozono en el vaso	mg/L -	Fotocolorimétrico del índigo	0
Ozono			